

**Муниципальное унитарное предприятие
городского поселения Майский Майского муниципального района
«КОМСЕРВИС»**

361111, КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Калинина, 142

тел. (86633) 72-8-43, 71-5-59,
факс 71-4-00, e-mail: komcervis07-m@mail.ru ОГРН 1190726004094

ИНН 0703008677, КПП 070301001

№ б/н

«28» ноября 2022г.

**ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к муниципальным системам водоснабжения и канализации г.п. Майский земельного участка для отдыха (рекреации) по ул. Энгельса, 74/1, кадастровый номер: 07:03:0700000:9447.

2. Баланс водопотребления, водоотведения и расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания определить проектом.

3. Технические условия действительны при:

- согласовании технических условий с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
- включении технических условий в сводный реестр водоснабжения МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
- заключении договора с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» на подключение земельного участка для отдыха (рекреации) к существующей системе водоснабжения г.п. Майский.


4. Предусмотреть строительство водопровода Д 50 мм (ПЭ) от ул. Энгельса (Д=220мм АЦ) для водоснабжения земельного участка для отдыха (рекреации). Подключение произвести с установкой колодца с отключающей арматурой, которая будет являться границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводной сети.

4.1. Точки подключения, трассу проектируемого водопровода, способ врезки, диаметр и материал трубопроводов, глубину заложения, тип арматуры определить проектом. Проект представить на согласование в МУП ГПМ «КОМСЕРВИС». В проекте предусмотреть установку водопроводного колодца, запорную арматуру.

Местная администрация
г.п. Майский
Входящий № 1610
« 30 » 11 2022 г.

5. В связи отсутствием центрального канализационного коллектора на участке для отдыха (рекреации) по ул. Энгельса, 74/1, кадастровый номер: 07:03:0700000:9447, предусмотреть проектом строительство септика (выгребной ямы) для сбора сточных вод. Точку строительства согласовать с отделом архитектуры администрации Майского муниципального района.
6. По данным технических условий изготовить проектную документацию и предоставить в МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».
7. Данные технические условия действительны в течение трех лет.
8. По окончании строительства вышеуказанного объекта необходимо заказчику:
- выполнить исполнительную съемку наружных сетей водопровода;
 - выполненные работы предъявить для контроля МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».
9. Работы по прокладке водопроводной линии производить предприятием, имеющим свидетельство о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, выданным Специализированной компанией.
10. Границей эксплуатационной ответственности между МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» и земельным участком для отдыха (рекреации), считать колодец на врезке в водопровод, проходящий по ул. Энгельса.
11. Врезку в основную линию производить предприятием МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».

И.о.директора



Б.М.Орман