

**Муниципальное унитарное предприятие
городского поселения Майский Майского муниципального района
«КОМСЕРВИС»**

361111, КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Калинина, 142

тел.(86633) 72-8-43, 71-5-59,
факс 71-4-00, e-mail: komservis07-m@mail.ru

ИНН 0703008677, КПП 070301001
ОГРН 1190726004094

№ 0/4 « 27 » 05 2024г.

На исх. № 371 от «08» мая 2024г.

**Главе Местной Администрации
городского поселения Майский
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Г.О. МИЛОКОСТУ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к централизованным систем водоснабжения и водоотведения КБР, г. Майский по ул. Энгельса № 71-73 с кадастровым номером 07:03:0700033:1875.
2. Баланс водопотребления и расчетные расходы на внутреннее пожаротушения помещения определить проектом.
3. Технические условия действительны при:
 - согласовании технических условий с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
 - включение технических условий в сводный реестр водоснабжения и водоотведения МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
 - заключения договора с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» на подключение объекта к существующей системе водоснабжения и водоотведения г. Майский.
4. Водоснабжение для объекта предусмотреть трубопроводом Д-32мм от водопровода Д-100мм, водоотведение предусмотреть трубопроводом Д-150мм, присоединить на ул. Энгельса, указать в проекте.
5. Точку подключения, трассу водоснабжения и водоотведения, способ врезки, диаметры и материалы трубопроводов, глубину заложения, тип арматуры, запорную арматуру определить проектом;
 - глубина прокладки труб водоснабжения и водоотведения не менее 1.2м;
 - при прокладке с трубами газопровода в горизонтальном положении расстояние между ними не менее 1м;
 - при пересечении с трубами газопровода высота не менее 2м;
 - прокладка труб водоснабжения и водоотведения на расстояние до фундаментов зданий и сооружений не менее 5м;

- прокладка труб водоснабжения и водоотведения на расстояние до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи не менее 3м;
 - при прокладке в горизонтальном положении с силовыми кабелями всех напряжений и кабелей связи расстояние от 1 до 3м в зависимости от мощности сети;
 - при прокладке в горизонтальном положении с тепловыми сетями, дренажа и дождевой канализации расстояние не менее 3м;
 - уклон трубопровода водоотведения Д-150мм не менее 0,008.
6. По данным техническим условиям и нормативных документов изготовить проектную документацию и предоставить проект на согласование МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».
7. Данные технические условия действительны в течении 3-х лет.
8. Работы по прокладке водопроводной и водоотводной линии производит предприятие имеющее свидетельство о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, выданным специализированной компанией.
9. Врезку в централизованные системы водоснабжения и водоотведения производит МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».
10. Стоимость подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, прокладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения определяется сметой при заключении договора.
11. Централизованных сетей водоснабжения и водоотведения принадлежащих МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» в границах указанного земельного участка нет.

И.о. директора

Б.М. Орман