

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ
МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЭ
ГУЭХУЦАПІЭ



КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА
МАЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ
МУНИЦИПАЛ ПРЕДПРИЯТИЯСЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Муниципальное предприятие
Майского муниципального района
«ТЕПЛОСБЫТ»

КБР 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 72
ОКОПФ 65243, ОКПО 19069342
ИНН – 0703008388, КПП – 070301001
Тел: 8(866 33) 22 4 52, 8(866 33) 25-5-12
Maiskysbyt@yandex.ru

ф-л СЕВЕРО-КАВЗАСКИЙ БАНК
ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с – 40702810505220000603
к/с – 30101810083270000780
БИК – 048327780

№ 244

« 18 » 08 2023г.


Главе
Местной администрации г.п. Майский
Майского муниципального района
Милокост Г.О.

Уважаемый Геннадий Олегович!

На Ваш № 936 от 16.08.2023 года, представляем информацию о возможности присоединения к сетям теплоснабжения участка № 07:03:0700005:650, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский район, ул. Ленина, д.4- отсутствует техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения каких-либо котельных, в связи с отсутствием тепловых сетей в районе указанного участка.

Директор

А.Ю. Герусова



КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ
МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЭ
ІУЭХУЦІАПІЭ



КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА
МАЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ
МУНИЦИПАЛ ПРЕДПРИЯТИЯСЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Муниципальное предприятие
Майского муниципального района
«ТЕПЛОСБЫТ»

КБР 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 72
ОКОПФ 65243, ОКПО 19069342
ИНН – 0703008388, КПП – 070301001
Тел: 8(866 33) 22 4 52, 8(866 33) 25-5-12
Maiskysbyt@yandex.ru

ф-л СЕВЕРО-КАВЗАСКИЙ БАНК
ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с – 40702810505220000603
к/с – 30101810083270000780
БИК – 048327780

№ 248

«18» 08 2023г.

Главе
Местной администрации г.п. Майский
Майского муниципального района
Милокост Г.О.

Уважаемый Геннадий Олегович!

На Ваш № 936 от 16.08.2023 года, представляем информацию о возможности присоединения к сетям теплоснабжения участка № 07:03:0700013:913, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский район, ул. Комарова.

Директор

А.Ю. Герусова

Местная администрация
г.п. Майский
Входящий № 1053
«18» 08 2023г.

МП ММР «Теплосбыт»
г. Майский

17.08.2023 г.

Срок действия - 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 131
на подключение объекта к системе центрального теплоснабжения

Объект: КБР, г.п. Майский, ул. Комарова.

Участок № 07:03:0700005:913

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к муниципальным сетям теплоснабжения участка, расположенного по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Комарова.
2. Максимальная часовая нагрузка, доступная к подключению на указанном участке – 0,21 Гкал/ч.
3. Предусмотреть строительство теплового колодца на магистральной тепловой сети с запорной арматурой на каждом трубопроводе, которая будет являться границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по тепловой сети. Условный диаметр существующей тепловой сети 100 мм.
4. Присоединение внутренней системы отопления к магистральному трубопроводу теплотрассы выполнить стальными трубами. Диаметр и длину теплового ввода, определить проектом. Тепловую изоляцию выполнить минераловатными и покровными материалами, стойкими к воздействию температуры до 100⁰С. Тепловой ввод проложить подземным способом в непроходных каналах.
5. Точку подключения магистральной тепловой сети к действующей тепловой сети, способ врезки, глубину заложения, тип арматуры определить проектом. Проект представить на согласование в МП ММР «Теплосбыт».
6. Теплоноситель с параметрами 95-70 ⁰С. Давление в подающем трубопроводе - 4,5 кг/см², в обратном трубопроводе – 2,6 кг/см². Система теплоснабжения двухтрубная, закрытого типа.
7. По окончании выполнения монтажных работ по трубопроводам, перед закрытием лотков тепловой трассы, вызвать представителя теплоснабжающей организации для участия в приемке работ.
8. По окончании строительства вышеуказанного объекта заказчику необходимо:
 - выполнить исполнительную съемку проложенных тепловых сетей;
 - произвести гидравлические испытания на прочность и плотность, и промывку внутренней системы отопления.
9. Работы по прокладке тепловых сетей производить предприятием, имеющим свидетельство о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

10. Техническое присоединение к существующим тепловым сетям производить предприятием МП ММР «Теплосбыт».
11. Стоимость работ по техническому присоединению определяется сметным расчетом, выполненным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к локальным сметным расчетам.
12. Срок выполнения заявки на техническое присоединение (подключение) к действующим тепловым сетям определяется исходя из наличия свободного персонала, но не более 30 дней. Техническое присоединение осуществляется только в неотапливаемый период.

Директор



Герусова А.Ю.

В целях проведения мероприятий по продаже и/или аренде земельных участков, в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, Местная администрация городского поселения Майский убедительно просит Вас, в кратчайшие сроки, по земельным участкам:

- с кадастровым номером 07-03-0700013-913, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Каварова;
- кадастровым номером 07-03-0700003-650, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина № 4.

Рассмотреть техническую возможность присоединения к сетям теплоснабжения.

Глава Местной администрации
городского поселения Майский

Г.О. Мясоедов

