

Информация

по обращениям граждан, поступивших в Местную администрацию сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2025 год

Анализ работы местной администрации сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2025 года с обращениями граждан.

В 1 квартале 2025 года в местную администрацию сельского поселения обращения граждан не поступали.

Различных справок и выписок выдано - 61.

Работа с гражданами осуществляется через прием по личным вопросам.

В администрации сельского поселения организован прием населения главой сельского поселения (каждый вторник, четверг, пятница) и специалистами (ежедневно).

График приема граждан размещен на стенде при входе в здание администрации.

ГРАФИК

Приема граждан главой сельского поселения Чепцовой В.В. на 2025 год

Дни приема	Часы приема	Телефон Электронный адрес	Место приема
понедельник среда четверг	с 8-00 до 16-00	(886633) 42-5-19 Email: adminalex_06@mail.ru	МУ Местная администрация сельского поселения станция Александровская адрес: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20

ГРАФИК

приема граждан специалистами Местной администрации сельского поселения станция Александровская на 2025 год

Ф.И.О специалиста	Дни приема	Часы приема	Телефон Электронный адрес	Место приема
Гатажаева Наталья Ивановна	понедельник вторник четверг пятница	с 8-00 до 16-00	(886633) 42-2-81 Email: adminalex_06@mail.ru	МУ Местная администрация сельского поселения станция Александровская адрес: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20
Джансуева Тамара Апасовна	понедельник вторник среда пятница	с 8-00 до 16-00	(886633) 42-2-81 Email: adminalex_06@mail.ru	

Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 536 «19» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Александровская, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 100
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	17.12.2024г., время: 08-28 - 08-55
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	17.12.2024г; время: 13-45
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	17.12.2024г. – 19.12.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	1	Скважина «Администрация»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		(башня)	запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,51 \pm 0,1$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$1,97 \pm 0,6$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	5 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	2	Ул. Первомайская, 117 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,26 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$1,0 \pm 0,3$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	3	Ул. Первомайская, 175 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,26 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$0,5 \pm 0,15$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.

