



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ШЫППЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ____182__
УНАФЭ № _____
БУЙРУГЪУ № _____

“_19_”_07____2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», во исполнение протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике от 17 июня 2019 г. № 3-чс, в целях установления наличия, а также технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Майского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемые:

состав районной комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения;

порядок проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Майского муниципального района;

требования к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников наружного противопожарного водоснабжения.

2. Районной комиссии организовать проведение инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Майского муниципального района в период с 25 июля 2019 г. по 25 августа 2019 г.

В работе руководствоваться порядком проведения инвентаризации и требованиями к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников наружного противопожарного водоснабжения.

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Майского муниципального района (Г.О. Милокосту, В.Г. Ключ, Н.А. Рабани, А.П. Федоренко, В.В. Чепцовой):

создать рабочие группы на уровне поселений по проведению инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения;

к проведению инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения привлечь представителей ПЧ-6 ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» и ОНД по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР;

акты проверки установленного образца в 3-х экземплярах, по каждому источнику противопожарного водоснабжения, а также сводные инвентаризационные ведомости представить на утверждение в районную инвентаризационную комиссию в срок до 25 августа 2019 г.;

по итогам инвентаризации и анализа обеспеченности населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения провести корректировку планов противопожарного обустройства;

откорректированные планы противопожарного обустройства населенных пунктов представить на согласование в ГУ МЧС России по КБР в срок до 1 октября 2019 г.;

копии планов противопожарного обустройства населенных пунктов, согласованные с ГУ МЧС России по КБР представить помощнику главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.В. Строеву в срок до 1 ноября 2019 г.;

предусмотреть в местных бюджетах городского и сельских поселений на плановые периоды 2020-2021 годов выделение бюджетных ассигнований на монтаж новых и ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. При проведении инвентаризации рекомендовать организациям-балансодержателям, собственникам содержать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции источников противопожарного водоснабжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте местной администрации Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности К.В. Кожухова.

И.о. главы местной администрации
Майского муниципального района



Т.В. Саенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации
Майского муниципального района
от «_19_» ____07____ 2019 г. № _182__

Состав
районной комиссии по проведению инвентаризации
источников противопожарного водоснабжения

Кожухов К.В.	- заместитель главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности – председатель комиссии
Милокост Г.О.	- глава местной администрации г.п. Майский – заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Альборов А.Х.	- начальник ПЧ-6 ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» – член комиссии (по согласованию)
Бженбахов А.М.	- начальник ОНД по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР – член комиссии (по согласованию)
Жилавый Е.В.	- директор ООО «Майский водоканал» – член комиссии (по согласованию)
Клюс В.Г.	- глава сельского поселения Ново-Ивановское – член комиссии (по согласованию)
Мурадян В.М.	- начальник отдела промышленности, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
Рабани Н.А.	- глава сельского поселения Октябрьское – член комиссии (по согласованию)
Федоренко А.П.	- глава сельского поселения станица Котляревская – член комиссии (по согласованию)
Чепцова В.В.	- и.о. главы местной администрации с.п. ст. Александровская – член комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации
Майского муниципального района
от « 19 » _____ 07 _____ 2019 г. № 182_

Порядок
проведения инвентаризации источников наружного противопожарного
водоснабжения, расположенных на территории
Майского муниципального района

1.1. Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 178 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и действует на всей территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы с расположенными на них пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.3. Ответственность за установку указателей и техническое состояние источников противопожарного водоснабжения несет организация-балансодержатель, в чьем ведении они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций (кроме режимных) для заправки водой, в целях осуществления тушения пожаров.

1.5. При проведении инвентаризации пожарных гидрантов осуществляется визуальный осмотр колодца и люка пожарного гидранта, а также проверяется:

- наличие на видном месте указателя пожарного гидранта;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- очищенность пожарного гидранта от грязи, льда и снега;
- возможность свободного открывания крышки люка пожарного гидранта;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работа сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

1.6. При проведении инвентаризации пожарных водоемов проверяется:

наличие на видном месте указателя пожарного водоема;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам для пожарной техники, по твердогогрунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;

поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и т.п.);

обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;

поддержание нормативного уровня воды в резервуаре, на уровне верхней границы резервуара каждого пожарного водоема;

качество воды пожарного водоема, обеспечивающего возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;

наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах;

наличие проруби при замерзании воды (для открытых водоемов).

1.7. При проведении инвентаризации пирсов осуществляется визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса, а также проверяется:

наличие на видном месте указателя пожарного пирса;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

наличие приямка для забора воды;

наличие проруби при замерзании воды.

1.8. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

Приложение № 1
к порядку проведения инвентаризации
источников наружного
противопожарного водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности
_____ К.В. Кожухов
« ____ » _____ 2019 г.

Акт
инвентаризации источников
наружного противопожарного водоснабжения

« ____ » _____ 2019 г.

г.п. Майский

Инвентаризационная комиссия Майского муниципального района, назначенная распоряжением местной администрации с.п. Октябрьское Майского муниципального района от « ____ » _____ 2019 г. № _____, в составе:

председателя...

заместителя председателя комиссии...

и членов комиссии...

с привлечением

проверила наличие и оценила техническое состояние источника пожарного водоснабжения № _____, расположенного по адресу... (организация-балансодержатель...).

В ходе проверки установлено следующее:

№ п/п	Вид вод источника, его номер	Адрес и координаты привязки, за кем закреплен земельный участок	Наименование объекта (ведомственная принадлежность)	Техническое состояние	Дата приведения в исправное состояние
-------	------------------------------	---	---	-----------------------	---------------------------------------

Заключение комиссии ...

Вывод комиссии....

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

...

начальник ПЧ-6 ГКУ «Кабардино-Балкарская
противопожарно-спасательная служба»

А.Х. Альборов

начальник ОНД по Майскому и Терскому районам
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

А.М. Бженбахов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением местной администрации
Майского муниципального района
от « 19 » _____ 07 _____ 2019 г. № 182_

Требования
к техническому состоянию и эксплуатации, ремонту и реконструкции
источников наружного противопожарного водоснабжения

1. Требования к техническому состоянию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (далее ИНППВ).

1.1. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, обеспечивающем возможность их круглосуточной, бесперебойной эксплуатации для нужд пожаротушения, а также иметь освещение и быть оборудованы соответствующими указателями. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

1.2. К пожарным гидрантам обеспечивается подъезд шириной не менее 3,5 метра. При разрушении люков и колодцев пожарных гидрантов производится их ремонт и откачка грунтовых вод, а в зимнее время гидранты необходимо очищать от снега и льда.

1.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием, шириной 6 метров. При наличии сухого и мокрого колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

1.4. Водонапорные башни оборудуются патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

1.5. Противопожарные проруби должны быть размером не менее 0,6 х 0,6 м. К проруби обеспечивается подъезд (настил, намораживание льда), выдерживающий вес основной пожарной техники, шириной 6 метров.

1.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х 12 метров. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании прорубается прорубь размером не менее 0,6 х 0,6 м, а пирс очищается от снега и льда.

1.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

1.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

1.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать при тушении пожаров, при проведении занятий и учений (по согласованию с Государственной противопожарной службой), проверке их работоспособности.

2. Ремонт и реконструкция ИНППВ

2.1. Орган местного самоуправления, специально уполномоченный на решение задач в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также предприятие или организация, в чьем ведении находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, ответственны за восстановление их надлежащего технического состояния и функционирования. При необходимости проведения капитального ремонта или замены водоисточника, о сроках работ уведомляется Государственная противопожарная служба.

2.2. Реконструкция, капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, производится только на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с эксплуатирующей организацией.

2.3. Реконструкция и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, осуществляется организациями, имеющими соответствующие, установленные законодательством Российской Федерации, допуски на проведение строительно-монтажных работ.

2.4. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, после реконструкции и ремонта не должны быть ниже предусмотренных ранее.

2.5. При осуществлении реконструкции или ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, за исключением естественных и искусственных водоемов, следует предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие отсутствие воды на отключенных участках (объектах), территориях.

2.6. После реконструкции или ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, производится их приемка, а также пробные заборы воды из пожарных водоемов, водонапорных башен пожарной техникой, и испытание на водоотдачу пожарных гидрантов.