Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335 _____
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 429 «23» 10 2024г.

Заказчик (наименование,адрес)	***с.п. Александровская, Майского р-на***
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 81
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	21.10.2024г., время: 10-00
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	21.10.2024г; время: 14-40
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	21.10.2024г. – 23.10.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лаб-рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере-ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	1	Скважина «Администрация»	*привкус*	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			запах	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			мутность	*ЕМФ*	0	*2,6*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			цветность	*баллы*	0	*20,0*	*ГОСТ 31868-2012*
			ОМЧ	*КОЕ в 1мл*	2 КОЕ	<50	*МУК 4.2.1018-01*
			ОКБ	*КОЕ в 100мл*	5,3 КОЕ	Отсутств.	*МУК 4.2.1018-01*
			E.coli	*КОЕ в 100мл*	5,3 КОЕ	Отсутств.	*ГОСТ 31955.Р-2013*
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А. ***Зав.лабораторией*** ***Кодзокова Р.В.***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"